



**Oznaczenia:**

- Odprowadzenie kondensatu
- Czynnik chłodniczy - ciecz
- - - Czynnik chłodniczy - gaz
- Tuleja odronna

- K2-1** Jednostka zewnętrzna typ AOYD54LATT  
 moc chłodnicza/grzewcza 16/16kW, wymiary 1290x900x330  
 zasilanie 400V/3/50Hz, moc elektryczna 6,48kW  
 ciężar 107kg, głośność 56 dB, czynnik R410A
- K2-2** Jednostka wewnętrzna klimatyzator kasetonowy AUYF16LB  
 moc chłodnicza/grzewcza 5,2/6kW, wymiary 245x570x570mm  
 zasilanie 230V/1/50Hz, moc elektryczna 80 W  
 ciężar 17,6kg, głośność 38/34/30/27dB, czynnik R410A-szt 3

**Uwaga:**

- dla zapewnienia prawidłowej pracy jednostek zewnętrznych w pom. 9 należy zachować jednakowe odległości od rozdzielniaka do każdego klimatyzatora wewnętrznego

**RZUT - PROJEKT**

1. POKÓJ WYPOCZYNKU 20,21m <sup>2</sup> panele podłogowe	4. SALA ANALITYKÓW 44,79m <sup>2</sup> panele podłogowe	7. KIEROWNIK WCZK 10,18m <sup>2</sup> linoleum
2. POKÓJ SOCJALNY 6,86m <sup>2</sup> linoleum	5. SALA OPERACYJNA 50,92m <sup>2</sup> linoleum	8. KORYTARZ 24,40m <sup>2</sup> linoleum
3. STANOWISKO OBSŁUGI 5,21m <sup>2</sup> linoleum	6. SALA ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ 19,18m <sup>2</sup> linoleum	9. SALA NARAD 50,84m <sup>2</sup> linoleum

**ANTA architektki**  
 tel./fax 95 783 54 47, tel. mob. 602 49 13 02  
 architektki.anta@gmail.com  
 ul. Jagiellońska 3D/B, 66-400 Gorzów Wlkp.

INWESTOR: Urząd wojewódzki ul. Jagiellońska 8 66-400 Gorzów Wlkp.  
 PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO LUB  
 - WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

ADRES: ul. Jagiellońska 8 66-400 Gorzów Wlkp.  
 BRANŻA: Sanitarna  
 nr uprawnień: 8/97/Gw  
 instalacje sanitarne w pełnym zakresie

PROJEKTANT: mgr inż. Józef Rożewski  
 data: 15.12.2011

FAZA: Projekt Wykonawczy  
 podpis: \_\_\_\_\_

SKALA: 1:100  
 NR RYS.: 1/S  
 TREŚĆ: Rzut piętra - instalacja klimatyzacji